

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф.Шишкин
15.09.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/С-15/09/25 от 15.09.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СибКонтакт» . Адрес: 630047, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Магаданская, 2Б
Наименование объекта испытаний ¹	Батареи аккумуляторные резервные на DIN-рейку, марка "СибКонтакт", модель SBK-XX-XX
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СибКонтакт» . Адрес: 630047, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Магаданская, 2Б
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/С-15/09/25
Идентификационный номер образца	№ 001/С-15/09/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 12.2.007.12–88 ГОСТ Р МЭК 60896-21–2013 пункты 6.1—6.10, 6.18, 6.21

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Номинальное напряжение	ГОСТ 12.2.007.12-88	12 В	12 В
Химическая система	ГОСТ 12.2.007.12-88	свинец / диоксид кремния	Соответствует требованию
Цвет	ГОСТ 12.2.007.12-88	содержимое темно-серого цвета	Соответствует требованию
Конструкция изделий	ГОСТ 12.2.007.12-88	должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при производстве, обслуживании и применении по назначению	Соответствует требованию
Конструкция изделий	ГОСТ 12.2.007.12-88	должна исключать возможность повреждения рук при работе с источником тока	Соответствует требованию
Края изделий	ГОСТ 12.2.007.12-88	должны быть без трещин, заусенцев и сколов; острые кромки и углы должны быть притуплены	Соответствует требованию
Конструкция изделий	ГОСТ 12.2.007.12-88	должна исключать возможность вытекания или выплескивания	Соответствует требованию

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		электролита при наклонах, толчках и вибрациях согласно требованиям, указанным в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов	
Конструкция изделий	ГОСТ 12.2.007.12-88	должна обеспечивать контроль уровня заливаемого электролита без необходимости визуальной, неинструментальной проверки через заливочные горловины (отверстия)	Соответствует требованию
Конструкция изделий	ГОСТ 12.2.007.12-88	должна, при необходимости, обеспечивать возможность применения стандартных средств индивидуальной или коллективной защиты от воздействия на обслуживающий персонал кислот, щелочей и других токсичных веществ при производстве, техническом обслуживании и применении источников тока	Соответствует требованию
Конструкция контактов	ГОСТ 12.2.007.12-88	не должна допускать возможность присоединения изделий в электрическую цепь с нарушением полярности, а также должна исключать возможность появления прерывистого контакта при работе.	Соответствует требованию

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ